

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский Центр творчества" г. Светогорск

188990 Ленинградская область, Выборгский район
г. Светогорск, ул. Льва Толстого., д.10
тел/факс: 44-596

E-mail:do_centр@mail.ru

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

«20» 03 2023г. № 69

н №

а

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорск, именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций закупки у единственного поставщика для заключения договора на промывку и опрессовку системы отопления в МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 30 марта 2023 года направить на адрес электронной почты do_centр@mail.ru предложения условий и цены договора на промывку и опрессовку системы отопления в МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск.

Срок действия договора: с даты подписания Договора по 31.12.2023 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Оплата осуществляется в рублях по безналичному расчёту на расчётный счёт «Поставщика» за счёт средств бюджета муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, 30 % в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора, окончательный расчёт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Счёта и Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы работ, услуг и общую цену договора на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ, услуг.

Коммерческие предложения просим присылать на фирменных бланках с указанием ИНН, ОГРН, юридического и фактического адреса, электронной почты и номеров телефонов, подпись с приложением круглой печати (при наличии).

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: заместитель директора по административно-хозяйственной части Учреждения МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорск КОРНИЛОВА Ольга Павловна, номер телефона 8-813-78-44-596, e-mail: do_centр@mail.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение 1: Техническое задание.

Директор МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск

Куклина С. В.



**Техническое задание
на выполнение работ по
промывке и опрессовке системы отопления в здании
МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск**

Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования « Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорск

Юридический и фактический адрес:

188990

Ленинградская область, Выборгский район,

г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д.10

Электронная почта: do_centr@mail.ru

Контактное лицо: Корнилова Ольга Павловна, контрактный управляющий, тел. 89523908026.

Описание предмета закупки

Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления в здании МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск:

1. 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д.10.

1. Характеристика работ

- 1.1. Обследование системы отопления зданий совместно с представителем службы эксплуатации.
- 1.2. Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы (1 раз).
- 1.3. Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы (2 раза).
- 1.4. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.
- 1.5. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.
- 1.6. Подрядчик проводит самостоятельно установку дополнительной запорной арматуры и устройство врезок в трубопроводы необходимые для проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления зданий.
- 1.7. В случае выявления утечек (подтеканий) в тепловых сетях в ходе проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию отопительных систем зданий, Подрядчик самостоятельно устраняет утечки теплоносителя и проводит повторное гидравлическое испытание отопительных систем зданий.
- 1.8. Промывка грязевиков должна выполняться в соответствии с ПТЭТЭ.
- 1.9. Подрядчик самостоятельно организывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ. При завершении всех работ Подрядчик

совместно с теплоснабжающей организацией оформляет акт о готовности систем отопления и тепловых сетей Заказчика к отопительному сезону.

2. Требования к безопасности выполняемых работ.

2.1. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

2.3. Все работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, нормативными документами и требованиями СНиП.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

3.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, для этого необходимо:

- соблюдать технологическую дисциплину производства работ по гидropневматической промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения;
- иметь квалифицированный, обученный персонал, имеющий допуск на проведение данного вида работ.

3.2. Доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком.

3.3. Необходимые материалы и технику для выполнения работ Подрядчик доставляет собственным транспортом.

3.4. Работы выполняются в условиях функционирующего учреждения, учитывая график работы учреждения с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.

3.5. Подрядчик самостоятельно организывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ.

4. Контроль качества и сроков выполнения работ.

4.1. Подрядчик назначает лицо, контролирующее проведение работ по гидравлической промывке и опрессовке систем отопления.

4.2. Заказчик назначает лицо, ответственное за соблюдение настоящего Договора.

5. Срок выполнения работ.

5.1. Срок выполнения работ с момента заключения Договора до 10.08.2023 г.

5.2. Срок действия договора с момента подписания договора и до 31.12.2023 г, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.