

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-Юношеский Центр творчества» г.Светогорск**

188 990, г.Светогорск, ул. Льва Толстого д. 10
тел\ факс (81378) 44 596 ИНН 4704039675 КПП 470401001

**Запрос предоставлений
ценовой информации.**



Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорск в дальнейшем «Учреждение», планирует осуществление закупки у единственного поставщика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на промывку и опрессовку системы отопления МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» просим в срок до 14 апреля 2022 года направить на адрес электронной почты e-mail: do_centr@mail.ru предложения условий и цены согласно техническому заданию (Приложение 1).

Срок оказания услуг/выполнения работ/поставки товаров: с даты подписания не позднее 31 августа 2022 года.

Форма, срок и условия оплаты: оплата производится в рублях РФ безналичным расчётом на основании выставленных счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Учреждением накладной, Акта на оказание услуг/выполнение работ или иного УПД.

Место оказания услуг/ выполнения работ/ поставки товаров: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д.10.

Ответы на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск Корнилова Ольга Павловна, номер телефона 89523908026, e-mail: do_centr@mail.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение № 1: Техническое задание.

Директор



Куклина С. В.

Техническое задание

**на выполнение работ по
промывке и опрессовке систем отопления на 2022-2023 гг. в здании
МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск**

Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования « Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорск

**Юридический и фактический адрес:
188990**

**Ленинградская область, Выборгский район,
г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д.10**

Электронная почта:do_centр@mail.ru

Контактное лицо: Корнилова Ольга Павловна, контрактный управляющий МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск , тел. 89523908026.

Описание предмета закупки

Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления 2022/2023 гг. в здании МБОУ ДО «ДюЦт» г. Светогорск:

1. 188990, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Льва Толстого, д.10.

1. Характеристика работ

1.1. Обследование системы отопления зданий совместно с представителем службы эксплуатации.

1.2. Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы (1 раз).

1.3. Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы (2 раза).

1.4. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.

1.5. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.

1.6. Подрядчик проводит самостоятельно установку дополнительной запорной арматуры и устройство врезок в трубопроводы необходимые для проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления зданий.

1.7. В случае выявления утечек (подтеканий) в тепловых сетях в ходе проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию отопительных систем зданий, Подрядчик самостоятельно устраняет утечки теплоносителя и проводит повторное гидравлическое испытание отопительных систем зданий.

1.8. Промывка грязевиков должна выполняться в соответствии с ПТЭТЭ.

1.9. Подрядчик самостоятельно организывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ. При завершении всех работ Подрядчик

совместно с теплоснабжающей организацией оформляет акт о готовности систем отопления и тепловых сетей Заказчика к отопительному сезону.

2. Требования к безопасности выполняемых работ.

2.1. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

2.3. Все работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, нормативными документами и требованиями СНиП.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

3.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, для этого необходимо:

- соблюдать технологическую дисциплину производства работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения;
- иметь квалифицированный, обученный персонал, имеющий допуск на проведение данного вида работ.

3.2. Доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком.

3.3. Необходимые материалы и технику для выполнения работ Подрядчик доставляет собственным транспортом.

3.4. Работы выполняются в условиях функционирующего учреждения, учитывая график работы учреждения с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.

3.5. Подрядчик самостоятельно организывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ.

4. Контроль качества и сроков выполнения работ.

4.1. Подрядчик назначает лицо, контролирующее проведение работ по гидравлической промывке и опрессовке систем отопления.

4.2. Заказчик назначает лицо, ответственное за соблюдение настоящего Договора.

5. Срок выполнения работ.

5.1. Срок выполнения работ с момента заключения Договора до 31.08.2022 г.

5.2. Срок действия договора с момента подписания договора и до 31.12.2022г.

6. Оплата выполнения работ – в течение 15 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.